



Отметка о размещении сведений в
едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий, QR-код
*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/038-43/79-В/ЛВП

вручается:

Кировскому областному государственному общеобразовательному бюджетному учреждению
«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3 г. Кирова»,
(ИНН: 4347030538),

Директору Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3
г. Кирова» Рублёвой Светлане Геннадьевне

(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по
пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича № 2305/038-43/79-В/РВП от 19.05.2023 в период
с 09 час. 30 мин 07 июня 2023 г. по 11 час. 30 мин 07 июня 2023 г;
с 09 час. 00 мин 09 июня 2023 г. по 11 час. 00 мин 09 июня 2023 г.

старшим инспектором ОНДПР г. Кирова майором внутренней службы Лепешкиным Юрием
Геннадьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного
пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка территории и зданий по адресу: 610047, Кировская
область, г. Киров, ул. Дзержинского, 25

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
директор Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного
учреждения «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №3
г. Кирова» Рублева Светлана Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии
со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ № п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнени и

	преградах, отделяющих помещения кладовых (категория В2), расположенных в подвале столовой (по экспликации помещения №37, 38, 45 согласно технического паспорта № 4975/01), выполнено не противопожарными дверями 2-го типа.	ч.ч. 1,2,3 ст. 88, таблицы 23, 24 №123-ФЗ; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.		
9.	Лестница, служащая для сообщения между подвальным этажом и первым этажом, не ограждена противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре.	ч.ч. 3, 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.ч. 1, 2, 3, 4, 19 ст. 88, таблицы 23, 24, 25 №123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2013.	01.11.2024	
10.	Из подвального этажа не предусмотрен эвакуационный выход ведущий непосредственно наружу.	ч.ч. 3, 4 ст.4, ч.1 ст.6, ч.ч. 1,2 ст. 53, ч.4 ст. 89 №123-ФЗ, п. 4.4.23 СП 1.13130.2020.	01.11.2024	
11.	В местах пересечения противопожарных преград отделяющих помещения складов воздуховодами общеобменной вентиляции для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны.	ч. 1ст. 59, ч. 13 ст. 88, таблица 23 №123-ФЗ; п. 6.10 СП 7.13130.2013.	01.11.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова –
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Лепешкин Ю.Г.

(фамилия, инициалы)



« _____ » _____ 20 23 г.

Предписание для исполнения получил:

[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(должность)

[Handwritten signature]
(фамилия, инициалы)

« 09 » _____ 20 23 г.